

Под углом не более 10 градусов к горизонту при расположении дымовой трубы на расстоянии до конька кровли более 3 м

Толщина стенки дымохода не менее 120 мм

Противопожарная отступка не менее 130 мм

Возвышение дымовой трубы над коньком кровли на высоту не менее 500 мм при расстоянии до конька кровли менее 3 м

Противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) не менее 500 мм

Металлическая трубка

Не менее 70 мм выше и ниже перекрытия

Не менее 350 мм

250 мм

Лампа с плафоном или рассеивателем

Закрыт

Не менее 140 мм

Оштукатурена, побелена

220

Розетки без повреждений

Предтопочный металлический лист 500x700 мм

