

Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Требования по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления изложены в разделе «III. Системы теплоснабжения и отопления» «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — Правила противопожарного режима в РФ).

Так пунктом 77 «Правил противопожарного режима в РФ» установлено, что перед началом отопительного сезона руководители организаций и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей и каминов. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются

В соответствии с пунктом 78 «Правил противопожарного режима в РФ» противопожарного режима в РФ перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона следует обеспечивать проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца — для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца — для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц — для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается (пункты 77 и 80 «Правил противопожарного режима в РФ»):

- а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- ж) перекаливать печи;
- и) эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей — не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну.

В организациях с дневным пребыванием детей топка печей прекращается не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ранее их ухода из здания.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место (пункт 81 «Правил противопожарного режима в РФ»).

Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции (пункт 82 «Правил противопожарного режима в РФ»).

Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, должны располагаться на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий — не менее 1,25 метра (пункт 83 «Правил противопожарного режима в РФ»).